

Акт № 2022-НС/ПОС-19895
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 14 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Новый город"
Адрес: 630029, обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Чулымская 1-я, д.112/4, кв.1
Телефон: 73836320262
Лицевой счет: 1522000393, 1622000619

Объект

Наименование: Жилая часть многоквартирного дома
Адрес: обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Народная, 59/1
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-4

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Теплообменник Отопление			Водопроводная вода					Выполнена	14.07.22 Зрт

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Теплообменник Отопление	6,0	10		Выполнена	14.07.22 Зрт

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	10	0	Выполнена	14.07.22 Зрт

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
Тепловая инспекция СИНИ ООО «НТСК»	Представитель по доверенности	Эккерт Е.Е.			19.07.2022
ООО УК "Новый город"	Главный инженер	Драгомиров А.В.	SMS		19.07.2022