

**Акт № 2022-НС/ПОС-21257**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 28 . 07 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО УК "Новый город"  
 Адрес: 630029, обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Чулымская 1-я, д.112/4, кв.1  
 Телефон: 73836320262  
 Лицевой счет: 1522000393, 1622000619

**Объект**

Наименование: жилая часть МКД  
 Адрес: 630029, обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Ясный Берег, 1/1  
 Назначение: Многоквартирный дом  
 Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зал-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Теплообменник Отопление	5	5	Водопроводная вода		%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Теплообменник Отопление	6,0	10	0,0	Выполнена	

**Результаты опрессовки теплового пункта:**

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	10	0,0	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
Тепловая инспекция СИНИ ООО «НТСК»	Представитель по доверенности	Устюшенко А.Е.			28.07.2022
ООО УК "Новый город"	Главный инженер	Драгомиров А.В.	SMS		28.07.2022