

Акт № 2022-НС/ГН-19712
гидравлической настройки



Дата оформления: 27 .07 .2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Новый город"

Адрес: 630029, обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Чулымская 1-я, д.112/4, кв.1

Телефон: 73836320262

Объект

Наименование: Многоквартирный дом

Адрес: обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Ясный Берег, 17

Установлено дроссельное устройство:

| № п/п | № теплового пункта | Вид тепловой нагрузки | Место установки, трубопровод | Тип дросселя | Диаметр дросселя, мм | № пломбы | Статус |
|-------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------|-------------|
| 1 | 0 | Отопление | Подающий трубопровод | Шайба | 8,0 | 2 | Установлена |

Ответственность за сохранность пломб возлагается на абонента.

Подписи:

| Контрагент | Должность | Ф.И.О | Вид подписания | Подпись | Дата |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|------------|
| ООО УК "Новый город" | Главный инженер | Драгомиров А.В. | SMS | | 28.07.2022 |
| Тепловая инспекция СИНИ ООО «НТСК» | Представитель по доверенности | Устюшенко А.Е. | | | 28.07.2022 |