

Акт № 2022-НС/ПОС-21265
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 28 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Новый город"
Адрес: 630029, обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Чулымская 1-я, д.112/4, кв.1
Телефон: 73836320262
Лицевой счет: 1522000393, 1622000619

Объект

Наименование: многоквартирный дом (жилая часть)
Адрес: 630029, обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Ясный Берег, 5
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Теплообменник Отопление	5	5	Водопроводная вода		%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Теплообменник Отопление	6,0	10	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	10	0,0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ООО УК "Новый город"	Главный инженер	Драгомиров А.В.	SMS		10.08.2022
Тепловая инспекция СИНИ ООО «НТСК»	Представитель по доверенности	Устюшенко А.Е.			28.07.2022