

Акт № 2022-НС/ГН-19812
гидравлической настройки



Дата оформления: 28 .07 .2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Новый город"
Адрес: 630029, обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Чулымская 1-я, д.112/4, кв.1
Телефон: 73836320262

Объект

Наименование: Жилая часть многоквартирного дома
Адрес: обл Новосибирская , г Новосибирск, ул Ясный Берег, 6

Установлено дроссельное устройство:

№ п/п	№ теплового пункта	Вид тепловой нагрузки	Место установки, трубопровод	Тип дросселя	Диаметр дросселя, мм	№ пломбы	Статус
1	1	Отопление	Подающий трубопровод	Шайба	9,0		

Ответственность за сохранность пломб возлагается на абонента.

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О	Вид подписания	Подпись	Дата
ООО УК "Новый город"	Главный инженер	Драгомиров А.В.	SMS		24.08.2022
Тепловая инспекция СИНИ ООО «НТСК»	Представитель по доверенности	Устюшенко А.Е.			28.07.2022